



Отделение надзорной деятельности
по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам
Начальнику отделения надзорной деятельности
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Подполковнику внутренней службы Д.И.Зимовец
Директора МБОУ Ковриновская СОШ Евсеевой О.А.

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от «09» ноября 2018г. № 262 по пожарной безопасности сообщаю следующее:

В результате проведенной проверки начальником отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Д.И.Зимовец от «09» ноября 2018г. № 262 по пожарной безопасности выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ Ковриновская СОШ:

- 1) На путях эвакуации на полу будет устранен материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2). ФЗ № 123-ФЗ ч. 6 ст.134 табл. 28. по мере финансирования.
- 2) Двери эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 ППРФ от 25.04.2012. путем установки засовов (шпингалетов).
- 3) Объект в полной мере оснащен знаками пожарной безопасности (управление эвакуации) п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009. путем наклеивания знаков.

На ваше требование сообщаю, что МБОУ Ковриновской СОШ было направлено письмо Заведующей РОО о возможности финансирования с целью устранения выявленных нарушений начальником отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Д.И.Зимовец.

"29" ноября 2018 г.

Директор МБОУ Ковриновская СОШ Евсеева Евсеева О.А.



М.П.