

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Юридический адрес: ул. им. М. Горького, 147, г. Ростов-на-Дону, 344002
тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отделение надзорной деятельности и ПР по Пролетарскому
и Мартыновскому районам**

Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Матвеева, 21
т. (86372) 7-37-00 факс (86372) 7-37-00
e-mail: 71gpn_rnd@mail.ru

Предписания № 155/193-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Пролетарскому и Мартыновскому районам по пожарному надзору № 155 от «30» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч.00 мин. «08» ноября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «08» ноября 2018 г. проведена проверка начальником ОНД по Пролетарскому и Мартыновскому районам подполковником внутренней службы Зимовец Д.И.

Здания и помещения МБОУ Ковриновская СОШ Пролетарского района, расположенного по адресу: Пролетарский район, х. Коврино ул. Ленина, 55 «а», совместно с директором МБОУ Ковриновская СОШ Пролетарского района Евсеевой О.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
✓ 1	<u>Не допускать использование на путях эвакуации на полу материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2).</u>	(ФЗ № 123-ФЗ ч. 6 ст. 134 табл. 28.)	20.02.2019	
✓ 2	<u>Объект обеспечить знаками пожарной безопасности (управление эвакуации)</u>	(п. 6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009)	20.02.2019	
✓ 3	<u>Двери эвакуационных выходов обеспечить возможностью свободного открывания изнутри без ключа</u>	п. 35 ППРФ №390 от 25.04.2012	20.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД и ПР по Пролетарскому и Мартыновскому районам
Зимовец Д.И.


(подпись)
М.Л.П.*

« » 20 г.

Предписание для исполнения получил:

* Евсеева

« » 20 г.