



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам

Почтовый адрес: ул. Матвеева, 21, г. Пролетарск, Ростовская область 3475402. Телефоны: (863 74) 96739, Факс: (863 74)
99245. E-mail: 71gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370- /2018/4
о назначении административного наказания**

(регистрационный номер по СПО ИАП)

«06» апреля 2018 г.

г. Пролетарск

1. Я, начальник ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Зимовец Данил Иванович, ОНД по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, в соответствии со статьями 29.7, 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 370-/2018/1 от 02.04.2018 года, установил, что юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя общеобразовательная школа

2. Юридический адрес, тел.(факс) Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 35 «а»

3. Адрес места нахождения Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина, 35 «а»

4. Номер регистрационного свидетельства 61 №004219420

5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция МЧС России по Пролетарскому району

6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, р/с 4020481500000000123

7. Ф.И.О. руководителя юридического лица Евсеева Ольга Александровна

8. Ф.И.О. законного представителя юридического лица Евсеева Ольга Александровна

9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя договор №9/18 от 28.07.2017г. РОО Администрации Пролетарского района

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт серия 60 03 № 624033, выдан отделением в г. Пролетарске МО УФМС России по Ростовской области в п. Орловский, 04.03.2003г

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. «11» часов 00 минут «02» апреля 2018 года в помещении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя общеобразовательная школа по адресу Пролетарский район х. Коврино, ул. Ленина, 35 «а»

(дата, время совершения административного правонарушения, место совершения административного правонарушения) установленные при рассмотрении дела)

нарушены требования пожарной безопасности:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Правительством Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ, «О пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); а именно:

На путях эвакуации на полу используется материал классом пожарной опасности более

Двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 ППРФ №390 от 25.04.2012

Объект не в полной мере оснащен знаками пожарной безопасности (управление эвакуации) (п. 6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009)

Допускается эксплуатация электропроводки выполненной по временной схеме п. 42 «з» ППРФ №390

Не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценической части образовательного учреждения п. 108 ППРФ №390

т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ

Юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя общеобразовательная школа, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4

(мотивированное решение по делу)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде Предупреждения.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и срок обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 предусмотренные статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление _____



Копию постановления получил(а) « ____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

Дата вступления в законную силу « ____ » _____ 20__ г. _____

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « ____ » _____ 20__ г. исполнено: « ____ » _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « ____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ростовской области
<http://www.01rostov.ru> E-mail: gumchsro@donpac.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЛЕТАРСКОМУ
(с) и МАРТЫНОВСКОМУ РАЙОНАМ

индекс 347540, Россия, г. Пролетарск, ул. Матвеева, 21,

E-mail: 71gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

исх. № _____ от 06.04.2018г.

Директору МБОУ Ковриновская
СОШ

Евсеевой О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

« 02» апреля 2018 г.

г. Пролетарск

Я, начальник отделения надзорной деятельности по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам – УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы, рассмотрев материалы дел(а) об административном правонарушении и постановление № 370-/2018/4 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 от «02» апреля 2018 г., в виде административного наказания, вынесенное в отношении юридического лица – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская средняя общеобразовательная школа расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, х. Коврино, ул. Ленина. 35 «а», нарушены требования пожарной безопасности, **а именно:**

На путях эвакуации на полу используется материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2). ФЗ № 123-ФЗ ч. 6 ст. 134 табл. 28.

Двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 ППРФ №390 от 25.04.2012

Объект не полной мере оснащен знаками пожарной безопасности (управление эвакуации) (п. 6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009)

Допускается эксплуатация электропроводки выполненной по временной схеме п. 42 «з» ППРФ №390

Не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценической части образовательного учреждения п. 108 ППРФ №390

Установил:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: **не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.**

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **в месячный срок, то есть до 02.05.2018 г.**

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНД и ПР по Пролетарскому (с)
и Мартыновскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы



Д.И. Зимовец

Один экземпляр представления получил(а): Свесева

(должность, Ф.И.О. подпись)

«02» апреля 2018 года.

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, _____, указанная на возвратной квитанции заказного письма _____
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № ____ от ____ . ____ .20 ____ года, исх. № предприятия ____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от ____ . ____ .20 ____ года, регистрационный номер _____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № ____ г. Пролетарск, по адресу г. Пролетарск, ул. Пионерская, 72, дата направления ____ . ____ .20 ____ года.



Отделение надзорной деятельности
по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам
Начальнику отделения надзорной деятельности
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Подполковнику внутренней службы Д.И.Зимовец
Директора МБОУ Ковриновская СОШ Евсеевой О.А.

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от «02» апреля 2018г. № 370-/2018/4 по пожарной безопасности сообщая следующее:

В результате проведенной проверки начальником отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Д.И.Зимовец от «02» апреля 2018г. № 370-/2018/4 по пожарной безопасности выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ Ковриновская СОШ:

- 1) На путях эвакуации на полу будет устранен материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2). ФЗ № 123-ФЗ ч. 6 ст.134 табл. 28. по мере финансирования.
- 2) Двери эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 ППРФ от 25.04.2012. путем установки засовов (шпингалетов).
- 3) Объект в полной мере оснащен знаками пожарной безопасности (управление эвакуации) п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009. путем наклеивания знаков.
- 4) электропроводка, выполненная по временной схеме п.42. «з» ППРФ №390 убрана в кабель канал.
- 5) Сценическая часть образовательного учреждения будет обработка огнезащитным составом деревянных конструкций по мере финансирования п. 108 ППРФ №390.

На ваше требование сообщая, что МБОУ Ковриновской СОШ было направлено письмо Заведующей РОО о возможности финансирования с целью устранения выявленных нарушений начальником отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Д.И.Зимовец.

"25" апреля 2018 г.

Директор МБОУ Ковриновская СОШ Евсеева О.А.

