



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Пролетарского(с) района**

пер. Красный, 39, г. Пролетарск,
Ростовская область, 357740

Евсеева О.А. № 10001-18

Директору муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Ковриновская средняя
общеобразовательная школа»
Пролетарского района

Евсеевой О.А.

ул. Ленина, 55 а,
х. Коврино, Пролетарский район,
Ростовская область, 347532

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района в соответствии с поручением прокурора Ростовской области № 7/1-64-2018 от 28.03.2018 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ «Ковриновская средняя общеобразовательная школа» Пролетарского района:

В результате проведенной проверки в здании школы выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в нарушение ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закона № 123) на путях эвакуации на полу используется материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2);

- в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390 (далее – Правил), п. 6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- в нарушение п. 42 Правил допускается эксплуатация электропроводки, выполненной по временной схеме;

- в нарушение п. 108 Правил не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценической части образовательного учреждения.

Статья 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, в том числе, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности.

Указанные нарушения требований пожарной безопасности в деятельности

образовательных учреждений недопустимы, поскольку в случае возникновения пожара ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся школ и работников образовательных учреждений.

Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства о пожарной безопасности свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками образовательных учреждений в части соблюдения требований указанного законодательства, которые стали возможны, в том числе, из-за недостаточного финансирования противопожарных мероприятий, а также отсутствия надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушения федерального законодательства.
3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени его рассмотрения.
4. О результатах рассмотрения представления необходимо сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.С. Тужаков



Прокуратура Пролетарского (с) района

Прокурору района советнику юстиции

Тужакову А.С.

Директора МБОУ Ковриновская СОШ

Евсеевой О.А.

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности от «09» апреля 2018г. № 1004-18 сообщая следующее:

В результате проведенной проверки Прокуратурой района, в соответствии с поручением прокурора Ростовской области от «28» марта 2018г. № 7/1-64-2018, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МБОУ Ковриновская СОШ:

- 1) в нарушение ч.6 ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закона № 123) на путях эвакуации на полу используется материал классом пожарной опасности более допустимого (КМ2), будет устранено по мере финансирования;
- 2) в нарушение п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года №390 (далее – Правил), п.6.6.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, двери эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, при помощи установки засовов (шпингалетов) на двери эвакуационных выходов;
- 3) в нарушение п.42.Правил, электропроводка обернута в кабель канал;
- 4) в нарушение п.108 Правил, будет произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценической части образовательного учреждения по мере финансирования;

На ваше требование сообщая, что МБОУ Ковриновской СОШ было направлено письмо Заведующей РОО о возможности финансирования с целью устранения выявленных нарушений Прокуратурой Пролетарского района Ростовской области.

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию привлечен:

1. Заведующий хозяйством – Теренченко Е.Я.

Приложения:

1. копия приказа о дисциплинарном взыскании в 1 экз. на 1 л.;

"25" апреля 2018 г.

Директор МБОУ Ковриновская СОШ *Евсеева*

